

**Информация о проверках контрольно-надзорных органов
(госпожнадзор, прокуратура, росздравнадзор, респотребнадзор) ГБУСОВО «Владимирский ПНИ»
по состоянию на 31.12.2021**

Наименование проверяющей организации (дата проверки, дата и номер предписания (представления))	Выявленные нарушения согласно предписанию (представлению)	Срок устранения нарушения согласно предписанию (представлению)	Информация о мероприятиях по устранению				Привлечено к ответственности: административной (штрафы), дисциплинарной (замечания, выговоры)
			устранено		не устранено		
			что сделано	дата устранения	причина	Когда будет устранено	
1	2	3	5				6
<p>Администрация города Владимира, Военный комиссариат города Владимира</p> <p>Дата плановой проверки 16.02.2021;</p> <p>Предписание на выполнение задания от 16.02.2021 №20-10/4;</p> <p>Предписание от 03.02.2021 №112</p>	<p>Проверка состояния работы по военному учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе ВС РФ</p> <p>Выявлены нарушения:</p> <p>1. Картотека личных карточек формы Т-2 выстроена с нарушением (неправильно указано название военных комиссариатов)</p> <p>2. Требуется переработки план мероприятий по вручению удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу бронированным гражданам, пребывающим в запасе</p>	05.03.2021	<p>Нарушения устранены в срок:</p> <p>1. В личные карточки формы Т-2 внесены изменения в названия военных комиссариатов – 04.03.2021</p> <p>2. Актуализирован в соответствии с методическими рекомендациями план мероприятий по вручению удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время бронированным гражданам, пребывающим в запасе – 05.03.2021</p>				

<p>ГКУ УСЗН по г. Владимиру Дата проверки 21.04.2021; Приказ ГКУ УСЗН по г. Владимиру от 24.02.2021 №25</p>	<p>Проведение контроля исполнения индивидуальных программ предоставления социальных услуг</p>	<p>Нарушений не выявлено</p>		
<p>Сектор опеки и попечительства департамента здравоохранения Владимирской области, дата плановой проверки 07 июня 2021 года, Акт от 09.06.2021</p>	<p>Проведение обследований условий жизни недееспособных или не полностью дееспособных граждан, проживающих в учреждении</p>	<p>Нарушений не выявлено</p>		
<p>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владимиру и Суздальскому району МЧС России по Владимирской области Дата плановой проверки с 07.06.2021 по 05.07.2021 Распоряжение от 24.05.2021 №151, Акт проверки от 05.07.2021</p>	<p>Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности (федерального государственного пожарного надзора). Выявлены следующие нарушения:</p>			<p>Директор учреждения привлечен к административной ответственности по ч.1 статьи 20.4 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 6000 (шесть) тысяч рублей</p>
	<p>1. Провести объемно-планировочные решения путей эвакуации в соответствии с проектной документацией</p>	<p>01.02.2022</p>	<p>Объемно-планировочные решения путей эвакуации приведены в соответствии с проектной документацией</p>	
	<p>2. Оборудовать электрощитовые/электрошкафы зданий автономными установками пожаротушения</p>	<p>01.02.2022</p>	<p>Электрощитовые и электрошкафы зданий учреждения оборудованы установками пожаротушения</p>	

№151, Предписание от 05.07.2021 №151/1/1	3. Обеспечить минимальный расход системы внутреннего противопожарного водопровода в помещении гаража не менее 2,5 л/с	01.02.2022	В помещении гаража обеспечен минимальный расход системы внутреннего противопожарного водопровода	
	4. Обеспечить предел огнестойкости конструкций маршей лестничных клеток в жилых корпусах не менее R45	01.02.2022	Обеспечен предел огнестойкости не менее R45 конструкций маршей лестничных клеток в жилых помещениях учреждения	
	5. Оборудовать чердачные помещения жилых корпусов системой обнаружения пожара (установками и системами пожарной сигнализации)	01.02.2022	Чердачные помещения жилых корпусов оборудованы установками и системами пожарной сигнализации	
	6. Обеспечить расстояние между приемно-контрольными приборами управления системой АПС не менее 50 мм-контрольными приборами и приборами управления	01.02.2022	Между контрольными приборами и приборами управления системой АПС обеспечено расстояние не менее 50мм	
	7. Предусмотреть удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридоров подвальных этажей жилых корпусов литера А и Б.	01.02.2022	Произведён расчёт рисков. В соответствии с расчётом удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридоров подвальных этажей жилых корпусов литера А и Б не требуется.	
	8. Дооборудовать систему обнаружения пожара (систему пожарной сигнализации) пожарными извещателями в соответствии с требованиями пожарной безопасности	01.02.2022	Дооборудование систем обнаружения пожара не требуется в соответствии с СП 484.1311500.2020 «системы противопожарной защиты системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты»	

<p>ФКУ «ГБ МСЭ по Владимирской области» Минтруда России, дата плановой проверки 07.07.2021, План устранения нарушений, утвержденный Заместителем Председателя Правительства Т.А. Голиковой от 17.10.2019 №9502п-П12</p>	<p>Проверка оформления индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, проживающих в учреждении</p>	<p>По результатам проведенной проверки к сформированым ИПРА инвалида замечаний нет</p>		
<p>Филиал № 7 Государственног о учреждения Владимирского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Решение о проведении выездной проверки от 20.12.2021 №330721800035 41</p>	<p>Проверка полноты и достоверности предоставляемых страхователем сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения</p>	<p>31.12.2021</p>		
<p>Филиал № 7 Государственног о учреждения Владимирского регионального</p>	<p>Проверка полноты и достоверности предоставляемых страхователем сведений и документов, необходимых</p>	<p>Нарушений не выявлено</p>		

<p>отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Решение о проведении выездной проверки от 20.12.2021 №330721700006 41 Акт выездной проверки от 08.02.2022 №330721700006 43</p>	<p>для назначения и выплаты обеспечения по страхованию</p>			
<p>Фонд социального страхования Российской Федерации Решение о проведении выездной проверки от 20.12.2021 №330721500037 71 Акт выездной проверки от 08.02.2022 №330721700006 43</p>	<p>Проверка страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний</p>	<p>Нарушений не выявлено</p>		

Директор ГБУСОВО «Владимирский ПНИ»

И.В. Морозова

Т.Н. Осипчук
8(4922)54 13 20